

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred a aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Dlhá/Oravou, vodojem OSV 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,37	3,37	3,37		50,00	1	0
mangán	mg/l	0,013	0,013	0,013		0,050	1	0
reakcia vody	-	8,00	8,00	8,00	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,046	0,046	0,046		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,3	31,3	31,3		125,0	1	0
Dolný Kubín, vodojem 2x140 Staré mesto								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,13	9,39	9,26		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,86	7,92	7,89	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,013	0,012		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,3	34,6	34,5		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Banisko 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,02	9,61	9,32		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,90	7,94	7,92	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,017	0,014		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,4	34,8	34,6		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Brezovec OSV 2x1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,15	3,20	3,18		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,94	8,00	7,97	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,050	0,078	0,064		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,8	33,4	32,6		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem Bysterec OSV 2x1500								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,20	3,32	3,26		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,87	8,04	7,96	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,044	0,072	0,058		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	33,4	32,5		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Horná Lehota, vodojem OSV 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,10	3,10	3,10		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,70	7,70	7,70	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,069	0,069	0,069		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,8	31,8	31,8		125,0	1	0
Chlebnice, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,71	3,71	3,71		50,00	1	0
reakcia vody	-	7,55	7,55	7,55	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,042	0,042	0,042		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	33,3	33,3	33,3		125,0	1	0
Istebné, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,17	3,17	3,17		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,89	7,89	7,89	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	42,6	42,6	42,6		125,0	1	0
Jasenová, vodojem 1x40								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	9,08	9,79	9,44		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,90	7,91	7,91	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,010	0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,4	34,6	34,5		125,0	2	0
Kňažia, vodojem OSV 1x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,44	3,44	3,44		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,90	7,90	7,90	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,045	0,045	0,045		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,0	32,0	32,0		125,0	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Kraľovany, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,99	7,21	7,10		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,92	8,04	7,98	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,014	0,012		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	33,4	33,8	33,6		125,0	2	0
Krivá, vodojem OSV 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,57	3,57	3,57		50,00	1	0
mangán	mg/l	0,010	0,010	0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,80	7,80	7,80	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,095	0,095	0,095		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,1	32,1	32,1		125,0	1	0
Leštiny, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,32	5,28	4,80		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,72	7,89	7,81	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	49,4	50,3	49,9		125,0	2	0
Malatiná, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	14,57	15,07	14,82		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,94	7,95	7,95	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	40,1	40,1	40,1		125,0	2	0
Medzibrodie n/Oravou, vodojem (AŠ pod vodojemom)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,69	4,69	4,69		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,49	7,49	7,49	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,023	0,023	0,023		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	69,1	69,1	69,1		125,0	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Mokrad', vodojem OSV 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,34	3,34	3,34		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,78	7,78	7,78	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,068	0,068	0,068		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,2	32,2	32,2		125,0	1	0
Oravská Poruba, vodojem OSV 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,16	3,16	3,16		50,00	1	0
mangán	mg/l	0,016	0,016	0,016		0,050	1	0
reakcia vody	-	8,02	8,02	8,02	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,16	0,16	0,16		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,8	31,8	31,8		125,0	1	0
Oravský Podzámok, vodojem OSV 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,37	3,37	3,37		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,89	7,89	7,89	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,050	0,050	0,050		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,2	31,2	31,2		125,0	1	0
Osádka, vodojem 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,07	5,19	4,63		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,80	7,84	7,82	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	49,5	50,2	49,9		125,0	2	0
Párnica, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,03	4,10	4,07		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,91	7,97	7,94	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	39,4	40,9	40,2		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
 Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
 Vzorky bez kontrolných a havarijných

Pokrývač, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	0,56	0,56	0,56		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,50	7,50	7,50	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,025	0,025	0,025		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	57,6	57,6	57,6		125,0	1	0
Pribiš, vodojem OSV 2 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,08	3,08	3,08		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	8,10	8,10	8,10	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,059	0,059	0,059		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,7	31,7	31,7		125,0	1	0
Pucov, vodojem (AŠ pri VZ Smrečina)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,44	3,44	3,44		50,00	1	0
mangán	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,56	7,56	7,56	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,021	0,021	0,021		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	75,8	75,8	75,8		125,0	1	0
Revišné, vodojem OSV 2 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,17	3,17	3,17		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	8,01	8,01	8,01	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,071	0,071	0,071		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,9	31,9	31,9		125,0	1	0
Zázrivá Dolina, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,62	8,51	8,07		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,82	7,86	7,84	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	36,9	37,9	37,4		125,0	2	0



Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Zázrivá Havrania, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,05	2,57	2,31		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,72	7,79	7,76	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,7	35,3	35,0		125,0	2	0
Žaškov, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,69	4,05	3,87		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,70	7,82	7,76	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,014	0,012		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	48,3	49,1	48,7		125,0	2	0