

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Babín, vodojem 1 x 100 Rúbané								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,87	2,98	2,93		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,88	7,98	7,93	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	28,1	28,2	28,2		125,0	2	0
Bobrov, vodojem OSV 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,36	3,58	3,47		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	18,0	14,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,91	8,11	8,01	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,050	0,057	0,054		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	29,8	31,1	30,5		125,0	2	0
Breza, vodojem dolný 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,55	3,66	3,61		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,75	7,80	7,78	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,023	0,017		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	40,1	41,0	40,6		125,0	2	0
Breza, vodojem horný 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,41	5,79	5,60		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,83	7,85	7,84	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	34,3	35,3	34,8		125,0	2	0
Hruštín, vodojem Pod Príslopom 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,27	3,39	3,33		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,93	8,02	7,98	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	27,0	27,4	27,2		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Hruštín, vodojem Zábava 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,39	2,76	2,58		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	8,01	8,14	8,08	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,022	0,016		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	17,93	18,08	18,01		125,0	2	0
Klin, vodojem OSV 2 x 100 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,48	3,66	3,57		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,97	8,00	7,99	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,027	0,037	0,032		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,7	31,6	31,2		125,0	2	0
Klin, vodojem OSV 2 x 150 dolný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,61	3,72	3,67		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,99	7,99	7,99	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,031	0,036	0,034		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,3	31,7	31,0		125,0	2	0
Lokca, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,20	3,28	3,24		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,70	7,99	7,85	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	23,8	24,5	24,2		125,0	2	0
Lomná, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,36	2,45	2,41		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,87	8,02	7,95	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	33,2	33,6	33,4		125,0	2	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Mútno, vodojem 2 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,65	3,18	2,92		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,18	7,98	7,58	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,083	0,047		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	5,38	6,48	5,93		125,0	2	0
Námestovo, vodojem OSV Brehy 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,53	3,66	3,60		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,99	8,01	8,00	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,028	0,038	0,033		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,8	31,8	31,3		125,0	2	0
Námestovo, vodojem OSV Čerchle 2x1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,27	3,57	3,42		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	11,0	10,5		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,95	8,00	7,98	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,024	0,095	0,060		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,1	31,0	30,6		125,0	2	0
Novot', vodojem 2x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,84	7,36	6,10		50,00	2	0
mangán	ug/l	26,0	27,0	26,5		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,66	7,73	7,70	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,025	1,49	0,76		0,20	2	1
vodivosť	mS/m	21,6	22,0	21,8		125,0	2	0
Oravská Lesná, vodojem (AŠ č.361)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,00	2,19	2,09		50,00	3	0
mangán	ug/l	<10,0	18,0	15,0		50,0	3	0
reakcia vody	-	7,56	7,76	7,68	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,082	0,042		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	16,20	18,90	17,11		125,0	3	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Sihelné, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,30	4,69	4,50		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	15,0	12,5		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,84	7,96	7,90	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,013	0,017	0,015		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	27,8	28,9	28,4		125,0	2	0
Ťapešovo, vodojem 1 x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,88	3,48	3,18		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,96	8,04	8,00	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,011		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	24,5	25,3	24,9		125,0	2	0
Vavrečka, vodojem OSV 2x50 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,48	3,48	3,48		50,00	1	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,89	7,89	7,89	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,020	0,020	0,020		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	30,4	30,4	30,4		125,0	1	0