

## Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Brezovica, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,90	2,05	1,98		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	12,0	11,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,98	8,06	8,02	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	22,8	25,0	23,9		125,0	2	0
Čimhová, vodojem 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,33	2,47	2,40		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,85	7,88	7,87	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	13,40	35,6	24,5		125,0	2	0
Habovka, vodojem 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,79	4,01	3,90		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,74	7,77	7,76	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	14,10	38,7	26,4		125,0	2	0
Liesek, vodojem OSV 1 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,32	3,71	3,52		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,90	7,94	7,92	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,026	0,048	0,037		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	13,40	31,7	22,6		125,0	2	0
Nižná, chlórovací stanica - odber								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,51	8,42	7,89		50,00	3	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	3	0
reakcia vody	-	7,59	7,80	7,70	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	<0,010	0,018	0,013		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	29,8	31,9	31,0		125,0	3	0

## Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Nižná, vodojem 650 nad kostolom								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,62	8,20	7,41		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	13,0	11,5		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,66	7,78	7,72	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,10	0,055		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,8	32,0	31,4		125,0	2	0
Nižná, vodojem Malá Orava 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,00	7,00	7,00		50,00	1	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,59	7,59	7,59	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,028	0,028	0,028		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	28,9	28,9	28,9		125,0	1	0
Oravský Biely Potok, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,25	5,55	5,40		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,79	7,91	7,85	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,019	0,015		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	23,7	23,7	23,7		125,0	2	0
Podbiel, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,89	7,69	7,29		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,60	7,79	7,70	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,021	0,029	0,025		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	28,9	31,3	30,1		125,0	2	0
Suchá Hora, vodojem 100 + 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,88	2,20	2,04		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,84	7,88	7,86	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	0,014	0,012		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	13,30	39,8	26,6		125,0	2	0

## Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Štefanov, vodojem OSV 1 x 100 dolný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,55	3,55	3,55		50,00	1	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,98	7,98	7,98	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,028	0,028	0,028		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	30,6	30,6	30,6		125,0	1	0
Štefanov, vodojem OSV 1 x 100 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,41	3,51	3,46		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,94	8,05	8,00	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,012	0,032	0,022		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,6	30,6	30,6		125,0	1	0
Trstená, vodojem OSV 1x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,37	3,61	3,48		50,00	3	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	3	0
reakcia vody	-	7,97	7,98	7,98	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	0,028	0,080	0,048		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	30,5	31,4	30,9		125,0	3	0
Trstená, vodojem OSV Durdinová 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,48	3,48	3,48		50,00	1	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,96	7,96	7,96	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,061	0,061	0,061		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	31,1	31,1	31,1		125,0	1	0
Tvrdošín, vodojem 1x100 Pod Biednou								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,53	1,57	1,55		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,66	7,95	7,81	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,014	0,020	0,017		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	41,4	41,9	41,7		125,0	2	0

## Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Tvrdošín, vodojem OSV 1000 Medvedzie								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,48	3,61	3,55		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,94	8,03	7,99	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,027	0,089	0,058		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,7	31,3	31,0		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem OSV 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,61	3,65	3,63		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,84	7,99	7,92	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,013	0,021	0,017		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,6	31,3	31,0		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem OSV 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,53	3,64	3,59		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,90	8,01	7,96	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,028	0,062	0,045		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,6	31,4	31,0		125,0	2	0
Tvrdošín, vodojem OSV 650 Medvedzie								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,51	3,52	3,52		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,94	8,05	8,00	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,010	0,025	0,018		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	30,6	31,3	31,0		125,0	2	0
Zábiedovo, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,54	1,91	1,73		50,00	2	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	2	0
reakcia vody	-	7,79	7,88	7,84	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	32,4	33,3	32,9		125,0	2	0



## Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2020 - 30.6.2020

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak  
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií  
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Zuberec, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,27	4,27	4,27		50,00	1	0
mangán	ug/l	<10,0	<10,0	<10,0		50,0	1	0
reakcia vody	-	7,92	7,92	7,92	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,018	0,018	0,018		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	17,70	17,70	17,70		125,0	1	0